

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Глибинного насосу ЕЦВ 6-10-110 (або еквівалент), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», Код ЄДРПОУ: 37197102, м. Чорнобиль вул. Кірова,52, 07270, Категорія - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Глибинний насос ЕЦВ 6-10-110 (або еквівалент) згідно коду ДК 021:2015: 42120000-6 Насоси та компресори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2023-10-02-001542-a • 2a4b5fe6d5af4e7daadb0de484cae10e

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 62238,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 62238,00 грн. . Державний бюджет України. Спеціальний фонд КПКВК 2708090.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: з дати укладання договору по 31.12.2023 року

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника..

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Найменування товару	Од. вим	Кількість	Детальний опис технічних параметрів
Глибинний насос ЕЦВ 6-10-110 (або еквівалент)	шт	2	- подача – від 10 до 12 м3 /год; - максимальний напір – від 100 до 120 м; - допустимий діаметр обсадної колони - 150 мм; - діаметр поперечного перерізу – від 95 до 145 мм; - потужність – 5,5 кВт; - струм – від 12 до 12,7 А; - умовне позначення приєднувальної труби – 60x5-Д.

Уповноважена особа
Провідний економіст СМТП та Л



Андрій МЕЛЕТИЧ