

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик сповіщувачів пожежних, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», Код ЄДРПОУ: 37197102, м. Чорнобиль вул. Кірова,52, 07270, Категорія - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Сповіщувачі пожежні згідно коду ДК 021:2015: 31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2023-10-04-012908-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 13 130,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 13 130,00 грн. , власні кошти (кошти від господарської діяльності)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: з дати укладання договору по 31.12.2023 року

Товар по якості повинен відповідати технічним умовам та стандартам виробника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики | Одиниці виміру | Кількість |
|-------|--|---|----------------|-----------|
| 1. | Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех або еквівалент | двосторонній зв'язок між пристроями- чутливий елемент: фотоелектричний сенсор, температурний сенсор ; встановлюється у приміщенні; чутливість - 0.05 - 0.2 дБ/м; ступінь захисту від пилу та вологи - IP 30; підключення до ППК- 2- провідна лінія; струм споживання в черговому режимі -0,1 мА; струм споживання в режимі «ПОЖЕЖА»- не більше 22 мА; можливість підключення ВУОС (виносного пристрою оптичної сигналізації)- харчування DC 8 ... 28 В; | шт. | 5 |

| | | | | |
|----|---|--|-----|---|
| 2. | Сповісник пожежний ручний СПР Тірас Ех або еквівалент | Тип: іскробезпечний пожежний ручний; Робоча напруга: 8-28 В; Електричний опір контактів для послідовного включення: 0.5 Ом; Внутрішній опір контактів: не більше 450 Ом; Діапазон робочих температур: від -10°C до +55°C; Ступінь захисту: IP20 | шт. | 3 |
| 3. | Сповісник пожежний тепловий СПТ Тірас Ех або еквівалент | Внутрішній опір, Ом 510 Діапазон статичної температури спрацьовування, °C +54+70 Комплектація датчик, база Напруга живлення/джерело живлення DC 8-28 В Наявність індикації чергового режиму є Робоча температура: °C-10 +55 Спосіб підключення до ППК: 2-провідний Струм споживання, 22 ма Тип датчика: точковий | шт. | 5 |