

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

ОБГРУНТУВАННЯ

якісних характеристик закупівлі **Дизель-генератор АКСА APD165BD (або еквівалент) згідно коду ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», Код ЄДРПОУ: 37197102, м. Чорнобиль вул. Кірова,52, 07270, Категорія - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Дизель-генератор АКСА APD165BD (або еквівалент) згідно коду ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями **UA-2023-11-21-004224-a**

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 180 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 1 180 000,00 грн., Державний бюджет спеціальний фонд КПКВК 2708090 КЕКВ 3210.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: до 15.12.2023 року.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальні вимоги:

1.	Гарантійний термін	Не менше 24 місяців або 2000 мотогодин напрацювання.
2.	Технічна підтримка та сервісне обслуговування	Наявність сервісного центру в Україні.

Технічні вимоги предмету закупівлі:

Характеристика	Значення
Потужність резервна	132 кВт
Потужність номінальна	120 кВт
Струм установки	238 А
Двигун дизельний	
Модель двигуна	A6CRW68TIG2-6M11G4D0
Потужність двигуна номінальна	138 кВт
Потужність двигуна резервна	152 кВт
Кількість циліндрів	6
Об'єм масла в двигуні	19 л
Об'єм охолоджуючої рідини	20 л
Оберти двигуна, 1\хв	1500
Електрична система управління	12 V d.c
Витрата палива, при 100% навантаженні	32.6 л\час
Витрата палива, при 75% навантаженні	24.6 л\час

Витрата палива, при 50% навантаженні	16.7 л\час
Альтернатор	
Модель	АК 4120
Потужність	150 кВА
Частота	50 Гц
Кількість фаз	3
COS ϕ	0,8
Напруга альтернатора (В)	400\230 В при 50 Гц
Габаритні розміри	
Довжина	орієнтовно 3265 мм
Ширина	орієнтовно 1163 мм
Висота	орієнтовно 1858 мм
Вага (без рідин)	не менше 2450 кг
Місткість паливного баку	не менше 271 л
Комплектація генератора	
Всепогодний шумопоглинаючий кожух	вкл
Підігрів сорочки охолодження двигуна	вкл
Акумуляторні батареї з кабелем і клемми	вкл
Автоматична підзарядка акумуляторної батареї	вкл
Панель управління генератором DSE (Англія)	вкл
Точки для підйому краном	вкл
Додаткова комплектація	
Причеп двоосний оцинкований	Обладнаний гальмами, строком виготовлення не раніше 2022 року

Додаткові вимоги до Товару:

1. Доставка, запуск, шефмонтаж, наладка обладнання на об'єкті Замовника.
2. Всі витрати на матеріали для підключення, монтажу, доставки та встановлення виконуються за рахунок Постачальника.
3. Провести пусконаладжувальні роботи та протестувати Товар в різних режимах роботи.
4. Обладнання постачається згідно паспорту заводу-виробника обладнання.
5. Матеріали, засоби та обладнання, які використовуються під час встановлення Товару, повинні відповідати експлуатаційним, гігієнічним, протипожежним вимогам.
6. Навчання персоналу безпечної експлуатації.

** у разі, якщо у технічній специфікації йде посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*